Mrs Amaratunga
CSM

මගේ අංකය:- අබිවිව/විව/12/ජී1

ඇමුණුම 01

(1)

වාරිමාර්ග හා විදුලිබල අමාත්‍යාංශය,
500, ටී.බී.ජයා මාවත,
කොළඹ: 10
1998.03.16

නාගරික කොමසාරිස් වරුන් සහ
පළාත් පාලන ආයතන වල ලේකම්වරුන්,

ලේකම්,
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය,

සභාපති,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

සභාපති,
සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම.

පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ තුළ වීථි ආලෝක කරණය.

පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ තුළ වීථි ආලෝක කරණය පිළිබඳව එවකට පැවති විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද 1994 මාර්තු මස 11 වැනි දිනැති චක්‍රලේඛ ලිපිය සම්බන්ධයෙනි. මෙම කරුණට අදාලව මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන ලද අන්තර් අමාත්‍යාංශ කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශ සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව දැනට නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයේ අඩංගු උපදෙස් වෙනුවට පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ තුළ වීථි ආලෝක කරණය පිළිබඳව පහත දැක්වෙන උපදෙස් නිකුත් කෙරෙන අතර, මෙම උපදෙස් වහාම බලපවත්වන පරිදි, ක්‍රියාත්මක කළ යුතුවේ. එසේ වුවද, පෙර චක්‍රලේඛයේ උපදෙස් පරිදි දැනටමත් ඉදිරියට කරගෙන තිබෙන කාර්යයන් එම උපදෙස් අනුව සම්පූර්ණ කළ හැකිය. එසේ එම චක්‍රලේඛයේ උපදෙස් ප්‍රකාර විවිධ කාර්යයන් අලුතින් ආරම්භ නොකළ යුතු අතර, සියලුම නව කාර්යයන් මෙම චක්‍රලේඛ ලිපියේ අඩංගු උපදෙස් වලට අනුකූලවම ඉටු කළ යුතුය.

1. **වීථි ලාම්පු ස්ථාපනය කිරීම.**

(අ) වීථි ලාම්පු ස්ථාපන ක්‍රමය, සවිකළ යුතු ලාම්පු වර්ග සහ එවාට අදාළ කෙටි තොරතුරු මෙයට අමුණා ඇති ගුරු උපදේශ සංග්‍රහයේ (1 වැනි ඇමුණුම) දැක්වේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් වෙනත් අයුරකින් නියම කර නොමැත්තේ නම් වීථි විදුලි ස්ථාපන කාර්යයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ/ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පමණක් ඉටුකළ යුතුය. අදාල සියලු පාර්ශවයන් විසින් ඉහත සඳහන් ගුරු උපදේශ පරිදි අනුගමනය කළ යුතුය.

(ආ) විදුලි මනුර සහ අනෙකුත් උපාංග සහිතව සවිකුරු වියදම්, ශ්‍රමය ආදිය සඳහා වන වියදම් ඇතුළුව අලුතින් වීදි ලාම්පු ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වන පිරිවැය අදාළ පළාත් පාලන ආයතන විසින් දැරිය යුතුවේ.

2. <u>වීදි ලාම්පු ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.</u>

බෝල්ස්, ස්ටාටර, චෝක් (බැලස්ට්) ආදිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම ඇතුළුව වීදි ලාම්පු ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා වන සියලු පිරිවැය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය/ ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් දරනු ලැබේ. මෙම නඩත්තු සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ/ ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ඇත. එසේ වුවද, එම නඩත්තු කොන්ත්‍රාත් දිය යුතු නම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් නියම කරන ප්‍රමිතීන්ට හා පිරිවිතරවලට අනුකූලව නඩත්තු මෙහෙයවීමට අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයට ශක්තියක් හෝ හැකියාවක් තිබේනම්, එම පළාත් පාලන ආයතනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. එම කාර්යයන් සඳහා වන ගෙවීම ලාම්පු ගණන අනුව ගෙවීමේ පදනම මත ගණනය කරනු ඇත.

3. <u>වීදි ලාම්පුවල විදුලි පරිභෝජන පිරිවැය.</u>

(අ) ශුරු උපදෙස්වල නියම කර ඇති වීදි ලාම්පු සංඛ්‍යාවේ සීමාව තුළ ස්ථාපනය කර තිබෙන වීදි ලාම්පු සඳහා වන විදුලි පරිභෝජන පිරිවැය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය/ ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් දරනු ලැබේ. මෙම කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය මුදල් භාණ්ඩාගාරයෙන් සහ අනෙකුත් විස්තර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය/ ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් ලබාගනු ලැබේ. තවද අවශ්‍යවන පරිදි අදාළ සංඛ්‍යාවන් හෝ අනෙකුත් විස්තර ලබාගැනීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය/ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම නඩත්තු කරනු ඇති අතර, මෙම කාර්යයේදී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ/ ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය වන මෙන් පළාත් පාලන ආයතන වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

(ආ) අලුතින් සවිකරන වීදි ලාම්පුවල විදුලි ගාස්තුවක් සහිත ඒවායේ මෙහෙයුම් හා නඩත්තු පිරිවැය ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන විසින් දරනු ලබන්නේ නම් පමණක් ශුරු උපදෙස් වල නියම කර ඇති වීදි ලාම්පු සංඛ්‍යාව ඉක්මවා අලුතින් වීදි ලාම්පු ස්ථාපනය කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට / ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගමට අවසර තිබේ. මෙම කාර්යයේදී අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම අතර, ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම අවශ්‍යවේ. එබඳු සියලු ස්ථාපනයන් නියමිත පිරිවිතරවලට අනුකූලව කළ යුතුය. පළාත් පාලන ආයතන විසින් අදාළ ගාස්තු නොගෙවීම එබඳු වීදි ලාම්පු වල විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සහ අවසානයේ ඒවා ගලවා ඉවත් කිරීමට හේතුවනු ඇත.

4. <u>වීථි ලාම්පු අනවසරයෙන් ස්ථාපනය කිරීම.</u>

නියමිත බලධාරියාගේ අනුමැතියකින් තොරව පළාත් පාලන ආයතන විසින් අදාල බල ප්‍රදේශ තුළ වීථි ලාම්පු ස්ථාපනය කිරීම හෝ ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩදීම නොකළ යුතුය. අනවසරයෙන් ස්ථාපනය කරන ලද සියළුම වීථි ලාම්පු සම්බන්ධයෙන් අදාල වන පරිදි එවායේ විදුලිය විසන්ධි කිරීම,/ගලවා ඉවත් කිරීම සඳහා අදාල පළාත් පාලන ආයතන විසින් කඩිනම් පියවර ගතයුතුය. තවද සියළුම අනවසර වීථි ලාම්පු සම්බන්ධයෙන් අදාලවන පරිදි එවායේ විදුලිය විසන්ධි කිරීම /ගලවා ඉවත් කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය/ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින්ද කඩිනම් පියවර ගතයුතු අතර; පළාත් පාලන ආයතන විසින් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම් එසේ ස්ථාපනය කර තිබෙන අනවසර වීථි ලාම්පු මෙම චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගත ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාර විධිමත් කරනුවස් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අදාළ පළාත් පාලන ආයතන වලට දැනුම්දිය යුතුය. අදාල අනවසර වීථි ලාම්පු නියම කර ඇති පිරිවිතර වලට අනුකූල නම් ඉහත 3(අ) සහ (ආ) ඡේදවල දක්වෙන පදනම මත විධිමත් කරනු ලැබිය හැකිය.

5. <u>ප්‍රතිපාදන වලට සීමා සහිත වීම සහ බලශක්ති පිරිවැය ගැනීම</u>

වීථිලාම්පු සඳහා වන විදුලිබල පිරිවැය දැරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපාදනය කරන මුදල් ප්‍රමාණය සීමා සහිතය. එමෙන්ම හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම බලශක්ති ඉතිරි කර ගත හැකි/ බලශක්ති හා ඵලදායී විදුලි බල්බ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය/ ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් කටයුතු යෙදිය යුතු අතර, අනවසර වීථි ලාම්පු සම්බන්ධයෙන් අදාල වන පරිදි කඩිනම් පියවර ගත යුතුය.

6. <u>නව වීථි ලාම්පු සඳහා අයදුම්පත්</u>

අලුතින් වීථිලාම්පු ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ඊට අමුණා ඇති ආකෘතියට අනුව (II. වන ඇමුණුම) නිසි ලෙස පුරවා ගත් අයදුම්පත් ලිපියක් මගින් සම්පූර්ණ කර අදාල පළාත් පාලන ආයතනය විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරු /ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම අයදුම්පත් විටින් විට වලදී පරීක්ෂාවට ලක් කරන අතර, නියමිත ගුරු උපදේශ වලට අනුකූලව මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් අවසාන අනුමැතිය දෙනු ලැබේ.

7. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබගෙන් ලැබෙන සම්පූර්ණ සහයෝගය මෙයින් අගය කරමි.

[illegible]

ලේකම්

වාරිමාර්ග හා විදුලිබල අමාත්‍යාංශය,

පිටපත:-

ඇමුණුම 1.

පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ වල වීථි ලාම්පු
ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ ගුරු උපදේශ.

1. වීථිලාම්පු පද්ධතියේ සීමාවන්

වීථි ලාම්පු පද්ධතියේ සීමාවන් පහත දැක්වේ.

1:1 මහ නගර සහ නාගරික ප්‍රදේශ (සංවර්ධිත ප්‍රදේශ)

වීථි ලාම්පුවල විදුලිබල පරිභෝජනය අදාල ප්‍රදේශයේ ගෘහස්ථ සහ පොදු කාර්ය සිල්ලර පරිභෝජනයෙන් 2% ක උපරිමයකට සීමා විය යුතුය.

1:2 ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ (සංවර්ධනයෙන් අඩු හෝ ඌන සංවර්ධිත ප්‍රදේශ)

වීථි ලාම්පුවල විදුලිබල පරිභෝජනය අදාල ප්‍රදේශයේ ගෘහස්ථ සහ පොදු කාර්ය සිල්ලර පරිභෝජනයෙන් 3% කට සීමා විය යුතුය.

2. සවිකළ යුතු ලාම්පු වර්ගය

සවිකල යුතු ලාම්පු වර්ගය, වීථි ලාම්පු ස්ථාපනය කළ යුතු පරතරය සහ වීථි ලාම්පු පිහිටුවිය යුතු ආකාරය පහත දැක්වේ.

2:1 මහ නගර ප්‍රදේශ

2:1:1 ද්විත්ව ධාවන පථ සහිත මාර්ග,
වර්ගය - වොට් 220 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු
පරතරය- මීටර 45
වීථි ලාම්පු කණු පිහිටුවිය යුතු ආකාරය - මධ්‍යම දූපත

2:1:2 තනි ධාවන පථ සහිත මාර්ග
වර්ගය - වොට් 220 අධි පීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු

පරතරය- මීටර 45

වීථි ලාම්පු කණු පිහිටවිය යුතු ආකාරය:- පාරට මුහුණලා ලෙස විරුද්ධව දෙපස එකිනෙකට පරස්පර නොවන ([illegible] ස්ටැගර්ඩ් ක්‍රමයට)

2:2 නාගරික ප්‍රදේශ

2:2:1 ද්විත්ව ධාවන පථ සහිත මාර්ග

වර්ගය – වොට් 220 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු

පරතරය – මීටර් 45

වීථි ලාම්පු කණු පිහිටුවිය යුතු ආකාරය:– පාරට මුහුණ ලා දූපත් විරුද්ධ දෙසින් එකිනෙකට සමාන්තර නොවන (සිගසැගි ස්ටැගර්ඩ්, ක්‍රමයට)

2:2:2 තනි ධාවන පථ සහිත මාර්ග

වර්ගය – වොට් 150 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු

පරතරය– මීටර් 45 යි

වීථි ලාම්පු කණු පිහිටුවිය යුතු ආකාරය:– පාරට මුහුණ ලා දූපත් විරුද්ධ දෙසින් එකිනෙකට සමාන්තර නොවන (සිගසැගි ස්ටැගර්ඩ් ක්‍රමයට)

2:3 ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ

2:3:1 'ඒ' ශ්‍රේණියේ මාර්ග

(අ) පාර හරහා ගමන් කරන ස්ථාන වල වොට් 150 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු දෙකක් (02)

(ආ) ව්‍යාපාරික ප්‍රදේශ තුළ හැම විදුලි කණුවකම වොට් 110 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු

2:3:2 "බී" ශ්‍රේණියේ මාර්ග

(අ) පාර හරහා ගමන් කරන ස්ථාන වල වොට් 150 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පු එකක්.

(ආ) ව්‍යාපාරික ප්‍රදේශ තුළ විදුලි කණුවක් හැර විදුලි කණුවක වොට් 110 අධිපීඩන සෝඩියම් වේපර් ලාම්පුවක්.

2:3:3 අනෙකුත් සියළු වර්ග වලට අයත් මාර්ග

අධි ජනාවාස ප්‍රදේශ වල (අවශ්‍ය වේනම්) හැම විදුලි කණුවකම අඩි 4 වොට් 40 පිටත දිවිය (අයි පී 65) ප්‍රදීප ලාම්පුව බැගින්. සෙසු ජනාවාස ප්‍රදේශයන්හි ඉහත 1.1 සහ 1.2 ඡේදයන්හි සඳහන් උපරිම විදුලි පරිභෝජන සීමාවන්ට යටත්ව විදුලි කණුවක් හැර විදුලි කණුවක එම වර්ගයේම ප්‍රදීප විදුලි පහනක් බැගින් ස්ථාපනය කළ හැකිය.

3. වීථි ලාම්පු ස්ථාපනය කළ යුතු ස්ථාන

සාමාන්‍යයෙන් ඉහත විස්තර කරන ලද පරිදි අදාල ස්ථාන වල වීථි ලාම්පු ස්ථාපනය කරනු ලැබේ. එසේ වුවද, හංදි පරිලයන්, ආරෝග්‍යශාලා, පාසැල්, පොලිස් ස්ථාන සහ ඒ හා සමාන වෙනත් ස්ථාන අසල යථායෝග්‍ය ලාම්පු වර්ග ස්ථාපනය පිළිබඳ කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්විය හැකිය.

විදුලි බල පනත (205 වෙනි අධිකාරය)

මේ පනත, විදුලි බලය නිපදවීම, ඇවීම, පරිවර්තනය, බෙදාහැරීම, සැපයීම හා පාවිච්චි කිරීම, පාලනය කිරීම සඳහා පනවනු ලබන පනතකි.

පනත් :
1950 අංක 19.
1955 අංක 22.
1959 අංක 57.

[අනුමතිය ලැබූ දිනය : 1950 අප්‍රේල් 5]

බලය සැපයීම පැහැර හැරීම පිළිබඳ දඬුවම.

64. (1) මේ පනතෙහි විධිවිධානවලින් හෝ එය යටතේ හෝ තම බලපත්‍රයෙහි විධිවිධානවලින් හෝ එය යටතේ බලය සැපයීමට නියම කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, යම් භූමියක අයිතිකරුට හෝ පදිංචිකරුට බලය සැපයීම පැහැර හරිනු ලැබූ බලපත්‍ර ලාභියකු 73 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් අවස්ථාවල දී හැර, ඒ පැහැර හැරීම සිදුවන එක් එක් දවසක් හෝ දවසින් කොටසක් හෝ සම්බන්ධයෙන් රුපියල් විසිපහකට වැඩි නො වන දඩයකින් දඬුවම් කළ හැකි වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

(2) මේ පනතෙහි විධිවිධානවලින් හෝ එය යටතේ හෝ තම බලපත්‍රයේ විධිවිධානවලින් හෝ එය යටතේ පොදු පහන්වලට බලය සැපයීමට නියම කරනු ලැබූ යම් බලපත්‍ර ලාභියකු විසින් එසේ බලය සැපයීම පැහැර හරිනු ලැබුවහොත්, ඔහු 73 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් අවස්ථාවල දී හැර, ඒ පැහැර හැරීම සිදුවන එක් එක් දවසකට හෝ ඉන් කොටසකට එක් එක් පහන සඳහා රුපියල් පහකට වැඩි නො වන දඩයකින් දඬුවම් කළහැකි වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

(3) ඉහත දැක්වුණු උපවගන්තිවල කුමක් සඳහන් වුව ද, යම් උපවගන්තියක් යටතේ ඕනෑකමින් ම කරන ලද පැහැර හැරීම නො වූ, එක් දවසක කරනු ලැබූ පැහැර හැරීම් සම්බන්ධයෙන්, බලපත්‍ර ලාභියකුට නියම කළ හැකි මුලු දඩය කිසි ම අවස්ථාවක දී, රුපියල් හත්සිය පනහකට වඩා වැඩි නො විය යුතු ය.

බලය සොරකම හෝ ද්වේෂ සහගත ව නාස්ති කිරීම.

65. වංචා ලෙස හෝ වංක ලෙස යමකු විසින් යම් විදුලි බලයක් ඇද ගතහොත් හෝ ප්‍රයෝග කරනහොත් හෝ පාවිච්චි කරනහොත් හෝ ද්වේෂ සහගත ලෙස යම් විදුලි බලයක් නාස්ති වීමට ඉඩ හරින හොත් හෝ වෙන අතකට යොමු කරවනහොත් ඔහු රුපියල් පන්සියයකට වැඩි නො වන දඩයකින් හෝ හයමාසයකට වැඩි නො වන කාලයක් බරපතළ වැඩ ඇති ව හෝ නැති ව බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් හෝ දඬුවම් කළහැකි වරදකට වරදකරුවකු විය යුතු ය. තව ද එ බඳු ඇද ගැනීමක් සඳහා කෘත්‍රිම උපකරණ තමා ළඟ තිබීම ඒ වංචා ලෙස හෝ වංක ලෙස බලය ඇද ගැනීම පිළිබඳ ව විනිශ්චයට ගාප්ත විය යුතු සාක්ෂියක් විය යුතු ය.

විදුලි මාර්ගවලට හෝ කර්මාන්තවලට නීති විරෝධි ලෙස හෝ ද්වේෂ සහගත ලෙස හානි කිරීම.

66. යම් බලය සැපයීමක් නතර කිරීමේ අදහසින් නීති විරෝධි ලෙස හෝ ද්වේෂ සහගත ලෙස යම් විදුලි මාර්ගයක් හෝ කර්මාන්තයක් යමකු නතර කළහොත්, නැතහොත් එයට හානි කළහොත්, ඔහු රුපියල් පන්සියයකට වැඩි නො වන දඩයකින් හෝ හය මාසයකට වැඩි නො වන කාලයක බරපතළ වැඩ ඇති ව හෝ නැති ව බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් හෝ එකී දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දෙයාකාර දඬුවමකින් හෝ දඬුවම් කළහැකි වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

67. (අ) බලපත්‍ර ලාභියකුගෙන් බලය ලත් නිලධරයකු නො වන නැතහොත් ප්‍රධාන කළමනාකරු නො වන යමකු විසින් යම් මාපකයකට හෝ මාපකයකින් හෝ දර්ශකයකට හෝ දර්ශකයකින් හෝ 41 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් උපකරණයකට හෝ උපකරණයකින් බලපත්‍ර ලාභියා විසින් බලය සපයනු ලබන යම් විදුලි මාර්ගයක් සම්බන්ධ කරතහොත් හෝ සම්බන්ධය ඉවත් කරතහොත්, හෝ

මාපකවලට හෝ බලපත්‍ර ලාභියා ගේ කැමැත්ත වලට බාධා කිරීම සඳහා සහ බලය අනිසි ලෙස පාවිච්චි කිරීම සඳහා දඬුවම.

(ආ) බලපත්‍ර ලාභියකුගේ හෝ ප්‍රධාන කළමනාකරුගේ කැමැත්ත නොමැති ව, බලපත්‍ර ලාභියකුට හෝ ප්‍රධාන කළමනාකරුට අයත් වූ යම් විදුලි මාර්ගයක්, උපකරණයක් හෝ කර්මාන්තයක් හා සමග සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීමේ කාර්යය සඳහා යමකු යම් විදුලි මාර්ගයක් යොදනහොත් හෝ යොදවතහොත් නැතහොත් යම් විදුලි මාර්ගයක්, සර්ව්කරණයක්, උපකරණයක් හෝ කර්මාන්තයක් සම්බන්ධකරතහොත්, හෝ

(ඇ) 41 වෙනි වගන්තිය පරිදි බලපත්‍ර ලාභියකු විසින් තබනු ලැබූ යම් මාපකයකට, දර්ශකයකට හෝ උපකරණයකට ද්වේෂ සහගත ව යමකු හානි කරතහොත් හෝ එ බඳු මාපකයක, දර්ශකයක හෝ උපකරණයක ප්‍රදර්ශකයක් ඕනෑකමින් ම හෝ වංචා සහගත ව වෙනස් කරතහොත් නැතහොත් ඒ මාපකයෙහි, දර්ශකයෙහි හෝ උපකරණයෙහි යථා පරිදි සටහන් වීම වළක්වතහොත්, හෝ

(ඈ) බලපත්‍ර ලාභියකු විසින් හෝ ප්‍රධාන කළමනාකරු විසින් සපයනු ලැබූ යම් බලයක් මාපකයකින් දැනගනු නො ලබන අවස්ථාවක දී, බලපත්‍ර ලාභියා හෝ ප්‍රධාන කළමනාකරු සමග ඇති කර ගත් ගිවිසුමෙහි ආකාරයට නොවූ හෝ එහි සඳහන් ප්‍රමාණයට වැඩියෙන් යමකු තමාට සපයනු ලැබූ විදුලි බලය, පාවිච්චි කරතහොත්, හෝ

(ඉ) බලපත්‍ර ලාභියකු විසින් හෝ ප්‍රධාන කළමනාකරු විසින් තමාට සපයනු ලැබූ බලයෙන් යම් කොටසක් අන් කිසි තැනැත්තකුගේ පාවිච්චියට දෙතහොත්, හෝ

ඔහු රුපියල් පන්සියයකට වැඩි නො වන දඩයකින් දඬුවම් කළහැකි වූ ද, දිනට ම වරද කර ගෙන යන්නේ නම්, රුපියල් විසිපහකට වැඩි නො වන දිනපතා දඩයකින් දඬුවම් කළහැකි වූ ද, වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

මේ වගන්තියේ (අ) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි සම්බන්ධයක් කිරීමට හෝ (ආ) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි සම්බන්ධයක් කිරීමට හෝ (ඇ) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි වෙනස් කිරීමක් හෝ වැළැක්වීමක් හෝ කිරීමට හෝ (ඈ) සහ (ඉ) ඡේදවල සඳහන් පරිදි පාවිච්චි කිරීමක් හෝ සැපයීමක් පහළ කිරීමට හෝ, විෂය උපකරණ ළඟ තබා

Galle Branch

Street Lamp Consumption Analysis - 2007

Local Authority	St. lamp consumption (Units)	DOM+GP1.1+GP1.2 Consumption (Units)	Actual %	Allowed %
Hikkaduwa P/S	30187	684100	4.4	3
Ambalangoda U/C	44996	688125	6.5	2
Balapitiya P/S	48179	682436	7.1	3
Hikkaduwa U/C	39628	800118	5.0	2
Galle M/C	95340	2597661	3.7	2

(Consumption Figures taken from LECO Ave. Sales March 2007)