

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

පළාත් පාලන ආයතනය	පවත්නා මුළු පහන් සංඛ්‍යාව	පවත්නා පහන් සඳහා		LED පහන් යෙදීමෙන්				දිනකදී ඉතිරි වන	
		දිනකදී වැය වන විදුලි ඒකක ගණන (kWh)	දිනකදී වැය වන මුදල (රු)	දිනකදී වැය වන විදුලි ඒකක ගණන (kWh)			දිනකදී වැය වන මුදල (රු)	විදුලි ඒකක ගණන (kWh)	මුදල (රු)
				මුළු පහන් සංඛ්‍යාවෙන් 50% ක් 12.5W LED යෙදීමෙන්	මුළු පහන් සංඛ්‍යාවෙන් 50% ක් 20W LED යෙදීමෙන්	එකතුව			
1.කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාව	217	81.48	1385.16	16.28	26.04	42.32	719.36	39.17	665.81
2.ලුණුගමුවෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාව	1300	648.00	11016.00	97.50	156.00	253.50	4309.50	394.50	6706.50
3.බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව	2209	686.45	11669.62	165.68	265.08	430.76	7322.84	255.69	4346.78
4.අගුණකොලපලාස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව	2071	819.97	13939.52	155.33	248.52	403.85	6865.37	416.13	7074.16
5.විරකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාව	3032	1459.37	24809.26	227.40	363.84	591.24	10051.08	868.13	14758.18
6.හම්බන්තොට මහා නගර සභාව	1120	543.50	9239.57	84.00	134.40	218.40	3712.80	325.10	5526.77
7.තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව	2523	710.08	12071.29	189.23	302.76	491.99	8363.75	218.09	3707.55
8.හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව	1870	517.61	8799.34	140.25	224.40	364.65	6199.05	152.96	2600.29
9.සූරිය වැව ප්‍රාදේශීය සභාව	1783	561.85	9551.48	133.73	213.96	347.69	5910.65	214.17	3640.84
10.තංගල්ල නගර සභාව	927	452.46	7691.82	69.53	111.24	180.77	3073.01	271.70	4618.82
11.තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සභාව	1852	485.82	8258.94	138.90	222.24	361.14	6139.38	124.68	2119.56
12.අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව	2946	707.04	12019.68	220.95	353.52	574.47	9765.99	132.57	2253.69
එකතුව	21850.00	7673.63	130451.68	1638.75	2622.00	4260.75	72432.75	3412.88	58018.93

විදුලි ඒකකයක් සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය රු.17 ක් ලෙස සලකා ඇත.

විදි පහතක් අලුත්වැඩියා කළ ප්‍රා.සභා සේවකයා මියයයි

(අනංගම සුමතිපාල දියගහගේ සහ උණවටුන ඩී.පී. සුගතපාල) යක්කලමුල්ල වදුරඹ මහා මාර්ගයේ ඊයේ (8) විදි පහතක් අලුත්වැඩියා කරමින් සිටි යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ විදුලි අංශයේ සේවකයකු විදුලිසැර වැදී මියගොස් ඇතැයි යක්කලමුල්ල පොලිසිය පවසයි.

මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ විදුලි අංශයේ සේවය කරමින් සිටි ඉමදුව වල්පොල පදිංචිකරුවකු වන දේවගේ කපිල රණසිංහ නමැති තිස් දෙනැවිරිදි පුද්ගලයෙකි. විදුලිසැර වැදීමෙන් පසුව මොහු රාජපිටිය රෝහලට ඇතුළුකර ඇතත් මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

යක්කලමුල්ල පොලිසිය මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා
කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
නිදහස් වතුරප්‍රය
කොළඹ 07.

2016.12.01

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්
පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්

රැකියාවලට බඳවා ගැනීම සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිගැනීම

සේවා ව්‍යවස්ථාවල හා බඳවා ගැනීම් පරිපාටිවල තාක්ෂණික හා කාර්මික අංශවල තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ දී වෘත්තීය සුදුසුකම් ලෙස ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 3 හෝ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 4 හෝ සමඟ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලෙස අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සා.පෙළ) හෝ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උ.පෙළ) හෝ ඇතුළත් කර ඇති අවස්ථාවක දී NVQ 3 හා NVQ 4 සුදුසුකම් ලබා තිබීම පිළිවෙළින් අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සා.පෙළ) හා අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උ.පෙළ) විභාග සමත්වීම හා සමාන ලෙස සැලකීමට 2016.06.28 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී තීරණය කර ඇත.

02 ඒ අනුව තාක්ෂණික හා කාර්මික අංශවල තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ දී ඉල්ලා සිටින ඉහත අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර නොමැති නමුත් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයදුම්කරුවන්ට ද එම තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඉඩදීමටත්, බඳවා ගැනීම් පරිපාටිවල සඳහන් අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් හැර අනෙකුත් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන්නේ නම් එම අයදුම්කරුවන් අදාළ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමටත් හැකිය.

03. ඉහත 02 ඡේදයේ විධිවිධාන ඇතුළත් කරමින් අදාළ සේවා ව්‍යවස්ථා සහ බඳවා ගැනීම පරිපාටි සංශෝධනය කර රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමතිය ලබාගැනීමට අදාළ පත්කිරීම්/ පරිපාලන බලධරයන් කටයුතු කළ යුතුය.


ජේ.ජේ. රත්නසිරි
ලේකම්

පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශ තුළ මාර්ග ආලෝක කරනය
2018/12/27 විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

01. මාර්ග ආලෝකනය :- මාර්ගය නිර්වචනයේදී ඇවිදින මං තීරු walk ways , විටී street , අඩිපාර foot path, මාවත avenue, පාර road, මහා මාර්ග High Way සහ අධිවේගී මාර්ග Express high way ඇතුලත් බැවින් ඉදිරියේදී විටී වෙනුවට පොදු වශයෙන් මාර්ග යන වචනය භාවිතා කිරීමටත් එම මාර්ග ආලෝකන පද්ධතිය මාර්ග ආලෝකන පහන් ලෙසත් හැඳින්වීම කළ යුතු වේ.

02. මාර්ග ආලෝකනයේ මූලික අරමුණු.

- I. පදිකයන් ඇතුළු සියළු සත්වයන්ගේ ආරක්‍ෂාව.
- II. සොර සතුරු බිය අවම කර ගැනීම.
- III. රාත්‍රියේ සුරක්‍ෂිත බව.
- IV. අලංකරණය.
- V. දේපල වල ආරක්‍ෂාව.

03. පළාත් පාලන ආයතන සතු වගකීම්.

පළාත් පාලන ආඥා පනත් පනත් සහ අතුරු ව්‍යවස්ථා අනුව උපයෝගීතා සේවා සැපයීමේදී එම පළාත් පාලන ආයතන වලට බල තල සහ වගකීම් පැවරී ඇති බැවින් මාර්ග ආලෝක කරනය නියමිත අන්දමින් සිදු කිරීමට එකී ආයතනය බැඳී සිටී.

04. 1988/03/16 දිනැති මාගේ අංක අයි.පී.ඊ/පී.ඊ/12/31 විදුලි බල සහ බල ශක්ති අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ චක්‍රලේඛන ලිපිය.

- I. පළාත් පාලන ආයතන වල මාර්ග ආලෝකන පහන් වර්ග ක්‍ෂමතාවය සහ සංඛ්‍යාව, අනුමත මාසික විදුලි පරිභෝජන ඒකක සංඛ්‍යාව සහ (Dom GP 1.1 – G 1.2) දැනුම්වත් කිරීම සහ නඩත්තු වියදම් ලබා දීම බල පත්‍ර ලාභී සැපයුම් ආයතන සංඛ්‍යාන (data) පවත්වාගෙන යාම සහ යාවත් කාලීන කිරීම.
- II. ඒ අනුව එක් එක් පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශ වල අනුමත කරනු ලබන මාර්ග ආලෝකන පහන් සඳහා වන මාසික විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය පිළිබඳ අදාල අංශ දැනුම්වත් කිරීම.

05. පළාත් පාලන ආයතන වල එක් එක් මාර්ග අනුව නිර්දේශ ආලෝක මට්ටම (LUX levels)

- ❖ නිර්දේශ කරනු ලබන පහන් වර්ගය සහ ක්‍ෂමතාවය (W)
- ❖ එම මාර්ග ආලෝකන පහන් අතර පරතරය සහ නියමිත උස.
- ❖ මංසන්ධි වල (WARM white) පහන් සවි කිරීම.
- ❖ අදාල ප්‍රමිතීන් සහ පිරිවිතර යාවත්කාලීන කිරීම සහ නියමිත අන්දමින් භාවිතා කරනු ලබන්නේද යනවග. (SLS /CFL-LED) SLS approved Makes

පළාත් පාලන ආයතන වල වගවීම.

- ❖ අනුමත ඒකක සීමාව තුළ මාර්ග ආලෝකන පහන් පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම නියමිත පරිදි ලේඛන පවත්වා ගෙන යාම (Inventory or Register)
 - ❖ නියමිත ප්‍රමිතීන් සහ පිරිවිතර අනුකූලව ද්‍රව්‍ය භාවිතය.
 - ❖ මංවර එළිකිරීමේ දී අවශ්‍ය සහය ලබා දීම.
 - ❖ නියමිත වේලාවන්හිදී මාර්ග ආලෝකන පහන් දැලිවීම සහ නිවීම.
 - ❖ සුදුසු පුහුණුවක් ලත් සේවකයන් සේවයේ යෙදවීම.
- NVQ සුදුසුකම් සහිත එම සේවකයන්ගේ රාජකාරී කටයුතු විදිමත් කිරීම.

දත්ත එක්රැස් කිරීම

- ❖ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වය ගැනීම.මෙම අවස්ථාවේදී 2018 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේදී පැවති, භාවිත දත්ත පදනම් කර ගැනීම සුදුසු වනු ඇත.
- ❖ ගිවිසුම් ගත වීම් තුළ පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍යවන්නේ නම් ඔවුන්ගේ මාසික බිලට ඇතුළත්ව අනුමත ක්‍ෂමතාවයේ සුදුසු පහන් සවි කිරීම, පාරිභෝගිකයාගේ සහාය මත (ද්‍රව්‍ය ලබා දීම) එම පහන් නඩත්තු කිරීම.

යෝජනා

01. විදුලි ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සුදුසු කාර්මිකයන් ලේඛන ගත කිරීම.
ලියාපදිංචිය - සේවයේ යෙදවීම අනිවාර්ය කිරීම. (NVQ සුදුසුකම් සහිත)
02. විදුලි ස්ථාපන පරීක්ෂාව සිදුකර පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් කිරීම.
(විදුලි සැපයුම් ලබා දීමට පෙර පළමු වර පරීක්ෂාව සිදු කිරීම (Installation Test)
03. රාජ්‍ය ආයතන වල විදුලි ස්ථාපනය පරීක්ෂාව සහ විධිමත් බව සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම. (Earth Leakages)
04. අඩු සැර සම්ප්‍රේෂන මාර්ග සඳහා Aerial Bundle Conductor with Roadways highting control wire) මාර්ග ආලෝකන පාලක වයර සහිත බන්ඩල් කන්ඩක්ටර් භාවිත.